



## VKF Technische Auskunft Nr. 18961

**Inhaber /-in**

Eternit (Schweiz) AG  
Eternitstrasse 3  
8867 Niederurnen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe**

101 - Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze

**Produkt**

CLINAR, CLINAR CLIP, FASSADENSCHIEFER

**Beschreibung**

Fassadenverkleidung aus Faserzementplatten, D=4-6mm, RD=1880kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung**

RF1

**Unterlagen**

L.S. Fire, Controguerra: Prüfbericht '13156/E00151/06' (12.01.2009), Prüfbericht '13156/E00151/08' (12.01.2009), Klassifizierungsbericht 'E00151' (12.01.2009), Prüfbericht '13155/E00150/06' (12.01.2009), Prüfbericht '13155/E00150/08' (12.01.2009), Prüfbericht '13160/E00155/06' (12.01.2009), Prüfbericht '13160/E00155/08' (12.01.2009), Klassifizierungsbericht 'E00150' (12.01.2009); Hersteller: Leistungserklärung 'DoP\_PKF\_2019\_01\_ET' (01.01.2019), Leistungserklärung 'DoP\_PCC\_2019\_01\_ET' (01.01.2019)

**Prüfbestimmungen**

EN ISO 1716, EN 13823

**Beurteilung**

Klassifizierung A2-s1,d0

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2024

**Ausstellungsdatum**

06.11.2019

**Ersetzt Dokument vom**

17.12.2014

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo