



VKF Hagelschutz Nr. 32532

Inhaber /-in

Swisspearl Schweiz AG
Eternitsrasse 3
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Swisspearl Schweiz AG
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Gruppe 131 - Fassade - Faserzementplatten

Produkt Swisspearl Modula

Beschreibung

Faserzementplatte als Stülpchalung (Fassadensystem).
Format 8 mm * 2500 mm * 300 mm.
Horizontale Fugen 6 mm überdeckt.
Vertikale Fugen 6 mm mit EPDM-Band hinterlegt.
Farbe grau.
Befestigung mit Holzschrauben T20 4.8x38 mm Stahl A2.
Unterkonstruktion aus Nadelholz 27 mm * 60 (Feld)/120 (Stoss) mm, Achsabstand max. 600 mm.
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

Unterlagen

Egli Engineering AG: Prüfbericht '627_3' (28. September 2016), Gutachterliche Stellungnahme '1180_3' (20. Dezember 2022)

VKF Prüfbestimmungen 07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 3*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

14.04.2023

Ersetzt Dokument vom

09.03.2023

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*