



## VKF Anerkennung Nr. 4421

**Inhaber /-in**

Eternit (Schweiz) AG  
Eternitstrasse 3  
8867 Niederurnen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Eternit AG  
59269 Neubeckum  
Germany

**Gruppe** 231 - Brandschutzplatten

**Produkt** DURIPANEL-PLATTEN

**Beschreibung** Holzspanplatte zementgebunden, geschraubt, Fugen mit Nut und Feder (GEAFLEX-Streifen 4x30mm), teilweise hinterlegt mit Steinwolle oder KERLANE-Streifen, D=18mm, RD=1320kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung** RF1  
Brandschutzplatte mit 30 Minuten Feuerwiderstand (BSP 30-RF1)

**Unterlagen** EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '127 478/1' (18.10.1990), Prüfbericht '49884' (03.07.1984)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse F 30

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026

**Ausstellungsdatum** 08.09.2021

**Ersetzt Dokument vom** 01.01.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo