



VKF Anerkennung Nr. 5087

Inhaber /-in

Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Eternit AG
59269 Neubeckum
Germany

Gruppe 231 - Brandschutzplatten

Produkt DURIPANEL-PLATTEN

Beschreibung Holzspanplatte zementgebunden, geschraubt, Fugen mit Nut und Feder (GEAFLEX-Streifen 12x30 mm), teilweise mit Steinwolle oder KERLANE-Streifen hinterlegt, D=36mm, RD=1280kg/m³

Anwendung RF1
Brandschutzplatte mit 90 Minuten Feuerwiderstand (BSP 90-RF1)

Unterlagen EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '127 478/3' (18.10.1990), Prüfbericht '52 293' (04.09.1985)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse F 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2026

Ausstellungsdatum 08.09.2021

Ersetzt Dokument vom 01.01.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo