



## VKF Technische Auskunft Nr. 31621

**Inhaber /-in**

Eternit (Schweiz) AG  
Eternitstrasse 3  
8867 Niederurnen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Eternit (Schweiz) AG  
8867 Niederurnen  
Schweiz

**Gruppe**

102 - Bedachungen oberste Schicht

**Produkt**

ONDAPRESS OP57

**Beschreibung**

Platte aus Faserzement, einseitig farbbeschichtet (MA=49g/m<sup>2</sup>), MA=13.8kg/m<sup>2</sup>, D=6.5mm

**Anwendung**

RF1

**Unterlagen**

MPA NRW, Erwite: PB '230004569-1' (29.04.2005), PB '230004569-2' (29.04.2005), KB '230004569-3' (29.04.2005); Hersteller: LE 'DoP\_WWP\_2017\_01\_ET' (18.04.2017)

**Prüfbestimmungen**

EN 13823; EN ISO 1716

**Beurteilung**

Klassifizierung A2-s1,d0

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2026

**Ausstellungsdatum**

07.05.2021

**Ersetzt Dokument vom**

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo